

De : Robert, Valérie

Envoyé : 21 janvier 2020 17:30

À : Maxim Dubé <maximdube@galvatech2000.com>

Objet : TR: Galvatech2000 - Hydro-Québec - Acceptation Rust-Anode et Rust-Anode Primer

Bonjour,

Je confirme que les produits «Rust-Anode» et «Rust-Anode primer» de Galvatech2000 sont bien spécifiés à l'article 13.4 «réparation au chantier des surfaces métalliques galvanisées endommagées ou modifiées» de la SN31.101 «Fourniture et montage des charpentes en acier pour les postes» d'Hydro-Québec.

The products «Rust-Anode» and «Rust-Anode primer» of Galvatech2000 are specified in article 13.4 of Hydro-Québec standard, SN31.101.

En espérant le tout conforme.

Valérie Robert, ing.

Conception postes et normalisation génie civil-MTL

Conception lignes, postes et génie civil

Direction Ingénierie de transport

Hydro-Québec